



Domov (<http://www.urso.gov.sk>)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - distribúcia

Číslo transakcie: **PTSR-CPCBAN-85437**

Dátum vytvorenia záznamu: **24.02.2023**

Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno:*

PPA Power DS s. r. o.

Sídlo (miesto podnikania):*

Vajnorská 137, Bratislava 830 00

IČO:*

31368514

Priezvisko a meno:

Ing. Michal Kolimár

Od:

01.01.2022

Do:

31.12.2022

Telefónne číslo:

+421918910293

E-mail:

michal.kolimar@ppa.sk

Počet OM na napätovej úrovni do 1 kV domácnosti:	0
Počet OM na napätovej úrovni do 1 kV mimo domácnosti:	717
Počet OM na napätovej úrovni nad 1 kV:	22
Celkový počet OM spolu:	739

Dodržiavanie štandardov kvality podľa § 3 písm. a) až n)

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet, hodnota	Kritérium	Miera závažnosti ŠK	XDi
§ 3 písm. a)	D ₁ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	6	6,000
	D ₁ N	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. b)	D ₂ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	5	5,000
	D ₂ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. c)	D ₃ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	7	7,000
	D ₃ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. d)	D ₄ C	<input type="text" value="11"/>	1,000	6	6,000
	D ₄ D	<input type="text" value="11"/>			
§ 3 písm. e)	D ₅ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	7	7,000
	D ₅ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. f)	D ₆ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	7	7,000
	D ₆ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. g) prvý bod	D ₇ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	6	6,000
	D ₇ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. g) druhý bod	D ₈ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	6	6,000
	D ₈ D	<input type="text" value="0"/>			

§ 3 písm. h)	D ₉ C	<input type="text" value="17"/>	1,000	6	6,000
	D ₉ D	<input type="text" value="17"/>			
§ 3 písm. i)	D ₁₀ C	<input type="text" value="17"/>	1,000	6	6,000
	D ₁₀ D	<input type="text" value="17"/>			
§ 3 písm. j)	D ₁₁ C	<input type="text" value="26"/>	1,000	4	4,000
	D ₁₁ D	<input type="text" value="26"/>			
§ 3 písm. k)	D ₁₂ C	<input type="text" value="2"/>	1,000	4	4,000
	D ₁₂ D	<input type="text" value="2"/>			
§ 3 písm. l)	D ₁₃ C	<input type="text" value="13"/>	1,000	4	4,000
	D ₁₃ D	<input type="text" value="13"/>			
§ 3 písm. m)	D ₁₄ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	7	7,000
	D ₁₄ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. n)	D ₁₅ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	4	4,000
	D ₁₅ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. o), SAIDIN	D ₁₆	<input type="text" value="0,000"/>	1,000	6	6,000
§ 3 písm. o), SAIFIN	D ₁₇	<input type="text" value="0,000"/>	1,000	5	5,000
§ 3 písm. o), ISS	D ₁₈	<input type="text" value="0,00000"/>	1,000	4	4,000
XD - celková úroveň dodržiavania ŠK					100,000
Požadovaná hodnota XD podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.					93,400

Vysvetlivky:

1. Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.

2. DiC je celkový počet zaznamenaných podaní/udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
3. D1N je počet neoprávnených podaní týkajúcich sa kvality elektriny.
4. DiD je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.
5. D16, D17, D18 - dosiahnuté hodnoty SAIDIN, SAIFIN a ISS.